



---

## Výzva č. 11/2016 - výtah

---

- Maximální výše podpory pro DČOV 1 – 5 EO 100 000 Kč (čl. 4)
- Maximální výše podpory činí 80% (čl. 4)
- Způsobilé výdaje (80% podpory):
  - nákup DČOV, realizace souvisejících stavebních prací a dodávek a zprovoznění, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění, technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém (čl. 8)
  - náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu (nevztahuje se na povinnost kontroly jakosti vypouštěné odpadní vody dle povolení dle § 38 vodního zákona) po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (čl. 8)
- Způsobilé výdaje (10% podpory): projektová dokumentace, zadávací dokumentace, odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb. (dle specifikace SFŽP ČR) (čl. 8)
- Podmínky pro poskytnutí podpory:
  - příjemce podpory je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti definovanou dále v této Výzvě (čl. 13.1.1)
  - příjemce podpory zodpovídá za plnění podmínek dle všech jednotlivých povolení k nakládání s vodami vztahujícím se k předmětu podpory (čl. 13.1.2)
  - navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území (čl. 13.1.4)
  - příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV (čl. 13.1.5)
  - příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti (10 let). Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody (jsou-li předepsány) a případných revizí. Opakovaného neplnění technických parametrů DČOV bude považováno za porušení podmínek Výzvy (č. 13.1.6)
  - řešené území se nachází v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV (dle strategických dokumentů: PRVKÚK „V dosud neodkanalizované části obce je

*navržena nová tlaková kanalizace odvádějící splaškové vody do stávající gravitační splaškové kanalizace zakončené ČOV Patokryje s dostatečnou kapacitou pro toto řešení. Budou vybudovány výtlačné řady PE HD 100 DN 80 v délce 298m, DN 50 v délce 1910 m a domovní čerpací stanice v počtu 89 ks.“, územní plán obce) (čl. 13.1.7)*

- žadatel odpovídá za to, že právo nakládat s nemovitostí dotčenou realizací projektu, není jejímu vlastníkovu omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji objektu, ke kterému je napojen předmět podpory, není předmětem insolvenčního řízení či policejního obstavení (čl. 13.1.11)
- žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 10 let od dokončení realizace projektu (čl. 13.1.18)