

## Zápis z technického dne ze dne 27. 11. 2024 – 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Petr Šeda – VHS Technology  
Karel Řehák – starosta  
Jan Svitavský - TDI

Program :

### A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. V současné době probíhá realizace řádu na stoce 1 a stoky 3 včetně přípojek.
2. Je nutno dosypávat zasypané výkopy – materiál si sedá, vznikají nebezpečné nerovnosti.
3. **Prioritou zůstává dokončení rozdělaných přípojek před dalším postupem prací na rádech.**

Konstatování bodů 2 a 3 je platné po celou dobu realizace stavby. Investor opakovaně apeluje na kontinuální realizaci prací postupem od nejbližší čerpací jímky. Důvodem je časté přejíždění techniky a následné znečištění a poškození (narušení) povrchu komunikací.

### B. Ostatní:

1. Stavební deník žádám brát na kontrolní a technické dny – požadavek platný průběžně
2. Zhotovitel projednal propojení stoky 1 pod státní silnicí se SÚS. Propojení je možné řízeným protlakem. Zhotovitel předloží cenovou nabídku – **požadavek trvá**
3. Frakce zásypů potrubí podle vzorových řezů 1 a 2 bude 0-32
4. Přípojky kanalizace - budoucí uživatelé připraví přívod elektriky s rozvaděčem pro napojení technologie v domovní čerpací stanici. Termín přípravy do konce 02/2025. Revizní technik požaduje **včasné** zásypy přípojek a srovnání terénu kvůli bezpečnosti. Dodavatel technologie pošle zhotoviteli stavby způsoby řešení napojení jímek i variantu pod hladinou spodní vody (obetonování). Dále kontakt na šéfmontéra technologií p. Novotný tel. 774 130 158. – **bod trvá**
5. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů. Písek bude stahován na 1 místo ( hromadu ) - **požadavek trvá.**
6. **Zhotovitel dokončí kanalizační přípojky čp. 60 a vybere kameny, které tam nepatří. – termín a kontrola 4.12.2024**
7. U prací na přípojkách č.p. 91 a 92 velké množství vody. Zhotovitel navrhuje prohloubit výkop na 2 m a cca 0,5 m dosypat štěrky – **kontrola stavu 4.12.2024**
8. **Příští kontrolní den bude 4. 12. 2024 (středa ) od 11.00 hodin - sraz na obecním úřadě v Patokryjích.**

Zapsal dne 27. 11. 2024 Ing. Jan Svitavský

